مشخصات شناسنامه دیجیتال تابلو برق

۱_اطلاعات شناسایی و سفارش

شماره سریال : BK-1405-150

نام پروژه : پروژه هفتم اداره برق گراش

عنوان تابلو : تابلو دیماندی ۱۶۰ کیلووات اداره برق گراش

سفارش دهنده : اداره برق گراش

تاریخ ثبت سفارش : ۱۴۰۵/۰۶/۱۰

تاریخ ساخت : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

تاریخ تحویل :۱۴۰۵/۰۷/۰۵

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده : محمد امین قاسمی

کد ملی تحویل گیرنده : ۲۴۴۰۶۴۲۹۹۱

شماره تماس تحویل گیرنده :۰۹۱۷۵۱۱۵۸۷۲

شرکت یا سازمان کارفرما(مشتری) : اداره برق گراش

محل نصب تابلو : شهر گراش- ابتدای خیابان جانبازان

۲_مشخصات فنی

نوع تابلو از نظر عملکرد : تابلو دیماندی

محل استفاده : مسکونی

ثابت یا قابل حمل : ثابت

ولتاژ کاری مدار قدرت : ۴۰۰ ولت

تعداد فاز : ۳ فاز

تعداد سیم های ورودی : ۴

تعداد سیم های خروجی : .....

فرکانس نامی : ۵۰ هرتز

جریان نامی کل تابلو : ۳۰۰ آمپر

جریان نامی خروجی ها : برابر با ورودی (۳۰۰ آمپر)

ابعاد تابلو (W*H*D) : ۳۰۰ × ۸۰۰ × ۶۰۰ mm

جنس تابلو : فولاد (ورق آهنی)

ولتاژ نامی مدار فرمان: ۲۳۰ VAC

۳_تجهیزات استفاده شده در تابلو

تجهیز	برند	تعداد	توضیحات
کنترل فازتکفاز	شیواامواج	۱	MRB-2P
کلید خودکار قدرت	پارس فانال	۱	MCCB 160A
CT جریان	هریس	۳	۵۰۰/۵
شینه های مسی		۵ متر	انواع مختلف

۴_خدمات پس از فروش و پشتیبانی

تاکنون موردی ثبت نشده است.